

Plats och tid: Aroma, torsdagen den 16 april 2015 kl. 13.00 – 16.30.

Beslutande: Katarina Toremalm (MP), ordförande
James Johnson (BP), vice ordförande
Karin Schmidt (BP), ledamot
Rune Andersson (C), ledamot
Niclas Svanberg (S), ledamot
Claes Sundin (M), ledamot
Michaéla Backman (C), tjug. ersättare för Charlotta Bjärholm (FP)

Övriga närvarande: Henrik Andersson, nämndsekreterare
Roger Larsson, stadsarkitekt

Utses att justera: Claes Sundin.

Justeringens plats och tid: Omedelbar justering, kommunkansliet i Båstad

Sekreterare


Henrik Andersson

Paragrafer: 41 - 42

Ordförande


Katarina Toremalm

Justerande


Claes Sundin

ANSLAGSBEVIS

Organ: MYNDIGHETSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum: 2015-04-16

Anslaget är uppsatt: 16/4-8/5

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret i Båstad

Underskrift


Henrik Andersson

MN § 41


Godkännande av dagordningen

Beslut

Myndighetsnämnden beslutar:

- Dagordningen godkänns.

—

Justerandes signaturer			
Utskott/presidium	KS/nämnd	KF	Utdragsbestyrkande
			

MN § 42 dnr: MN 000063/2015-800, M 2014-1109

Provpumpning och återstart av Borra V21 i Förslöv

Beslut

Myndighetsnämnden beslutar:

Med stöd av 19 kap. 1 § Miljöbalken beslutas att:

- Godkänna utsläpp från borra V21 till Vadebäcken vid provpumpning enligt förslag på kontrollprogram från NSVA. Kontrollprogrammet omfattar följande punkter:
 - Ett prov i Vadebäcken tas ut innan provpumpning för status av eventuell förekomst av PFAA i bäcken.
 - Provtagning av råvatten en gång i veckan.
 - Vid resultat över 45 ng PF AA/l kommer nytt prov av råvatten att tas ut omedelbart.
 - Kolfilter kommer att kopplas in om två på varandra följande analyser av råvatten uppvisar halt mellan 45 och 90 ng PFAA/l.
 - Borra V21 stoppas om två på varandra följande analyser av råvatten uppvisar halt högre än 90 ng/l.
- Godkänna att borra V21 kopplas in till dricksvattennätet i enlighet med förslag på kriterier från NSV A. Kontrollprogrammet omfattar följande punkter:
 - Provtagningsprogram under ett år där prov av råvatten tas ut en gång var tredje månad.
 - Vid resultat över 45 ng PF AA/l kommer nytt prov av råvatten att tas ut omedelbart.
 - Om halten PFAA understiger 45 ng PFAA/l ska NSVA utvärdera lämplig filterutrustning.
 - Kolfilter kommer att kopplas in om två på varandra följande analyser av råvatten uppvisar halt mellan 45 och 90 ng PFAA/l.
 - Borra V21 stoppas om två på varandra följande analyser av råvatten uppvisar halt högre än 90 ng/l.
- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


forts. på nästa sida.

Justerandes signaturer			
Utskott/presidium	KS/nämnd	KF	Utdragsbestyrkande
			

MN § 42

Forts. Provpumpning och återstart av Borra V21 i Förslöv

Beskrivning av ärendet	Den 26 juni 2014 meddelade NSVA att man vid en nationell undersökning av Perfluorerade ämnen (PFAA) i kommunala dricksvattentäkter upptäckt förhöjd halt i borra V2 i Förslöv. Borra V21 som ligger ca 50 m från borra V2 och är anlagd på samma djup uppvisade inga halter av PFAA, men stängdes på grund av försiktighet. Halten PFAA i borra V2 var 284,1 ng PFAA/l, vilket ligger över den halt som Livsmedelsverket bestämt för när åtgärder ska vidtas (90 ng PFAA/l). Gränsen för när dricksvattnet kan anses vara hälsofarligt är 900 ng PFAA/l. Vid efterföljande provtagning den 6 juli var halten PFAA i borra V2 14,5 ng PFAA/l. Denna skillnad kan förklaras med att borra V2 varit avstängd under en längre tid och att driftförhållandena inte var normala. Borra V21 uppvisade även vid den andra provtagningen att det inte fanns några halter av PFAA, men den fortsatte att vara avstängd på grund av försiktighet. Jävsnämnden beslöt den 4 juli 2014 att godkänna en åtgärdsplan för att tillfälligt använda borra V21 vid vattenbrist i Båstads kommun under sommaren, utifrån skrivelse från NSVA.
Underlag till beslutet	Tjänsteskrivelse från miljöchef Sven-Birger Björkman, daterad den 2 april 2015, med tillhörande bilagor.
Föredragande	Miljö- och hälsoskyddsinspektör Tina Eriksson föredrar ärendet.
Beslutet expedieras till	NSVA: Lars Ödemark och Jonas Håkansson. Länsstyrelsen i Skåne.

Justerandes signaturer			
Utskott/presidium	KS/nämnd 	KF	Utdragsbestyrkande