



Syfte

Syftet med dessa riktlinjer är att klargöra vad som gäller i Båstads kommun avseende tillfälliga övernattningslokaler

Riktlinje

För att utnyttja skolor, fritidshem, gymnastiksalor och liknande krävs det att lokalerna är lämpliga ur utrymningssynpunkt samt att tillgängligheten och framkomligheten för räddningstjänsten är tillfredsställande.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor 2 kap 2 § skall ägare och/eller nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olyckshändelse och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Med ovanstående som grund gör räddningstjänsten en bedömning om lokalerna är lämpliga för övernattnin

Säkerheten i byggnaderna

- Om fler än 9 personer kommer att övernattna i lokalen ska räddningstjänsten i normalfallet besöka denna för att avgöra om den är lämplig som övernattningslokal. Hänsyn ska tas till utrymningssäkerhet och lokalens utformning i helhet.
- Kontakt ska tas med räddningstjänsten för diskussion om vilka krav som ställs på utformningen av lokalens anordning för tidig upptäckt av brand. Om inte lokalen är försedd med automatiskt brand- och utrymningslarm kan krav komma att ställas på bostadsbrandvarnare eller vakande vakt. Detta varierar t.ex. beroende på antal personer i lokalen, lokalens utformning och placering.
- Minst två av varandra oberoende utrymningsvägar, ibland fler beroende på lokalens utformning, skall finnas.
- I normalfallet accepteras endast övernattnin på bottenplan i en byggnad.
- I varje övernattningslokal ska det finnas en säkerhetsansvarig. Denna ska vara väl insatt i hur utrymningen kommer att ske vid en eventuell brand, larmvägar, släckredskapens placering, var uppsamlingsplatsen för lokalen finns och övriga rutiner som kan behövas ur brand och utrymningshänseende.
- Rökförbud ska gälla i hela byggnaden under övernattningsperioden.
- Matlagning är förbjudet utom i särskilt avsedda lokaler där övernattnin ej sker (kök, pentry eller liknande)!
- Släckredskap ska finnas tillgängliga och kan behöva kompletteras.
- Den som är säkerhetsansvarig ska redovisa hur många personer som skall vistas i lokalerna.
- I god tid innan övernattningen kommer att ske, ska besked lämnas skriftligen på blankett/checklista till räddningstjänsten. Blanketten finns i vårt blankettarkiv och skickas via e-post till: bastads.kommun@bastad.se, ange mottagare Räddningstjänsten.
- Nedanstående kan vara en vägledning till bedömning av antalet övernattnande i lokalen.

- Gällande personantal i normalfall dagtid får givetvis ej överskridas.
- Om personerna kommer att sova på madrasser kan vi anta att varje madrass tar upp 3 m² av lokalens yta. Kommer sängar att användas tar dessa upp 4 m² av ytan.
- Om 20 personer eller fler ska sova i lokalen ska lokalen sektioneras. Gångar mellan sektionerna ska vara 5 meter breda för att underlätta utrymning. Gångarna ska leda mot utrymningsvägarna.

Sovplatsernas placering och antalet sovplatser som kan anses tillfredsställande bör följa måtten i följande skiss.

